

和 中 市 号 外
令和5年11月21日
(2023年)

和歌山市 産業交流局
農林水産部 中央卸売市場長

質 問 回 答 書

令和5年11月14日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和5年度
工事(業務)番号	第23000148号
工事(業務)名	中央卸売市場倉庫棟外解体撤去その他工事
工事(業務)場所	和歌山市西浜1660番401
質 問 事 項	回 答 事 項
<p>・ 工事設計書P30のキュービクル移設の摘要欄に乾燥剤納入すること、と記載されていますが、乾燥剤の量はどの程度でしょうか。</p> <p>・ 工事設計書P30のキュービクル移設の摘要欄に仮基礎含む、と記載されていますが、仮基礎とはどのような物でしょうか、図面等をご提示願います。</p> <p>・ 工事設計書P30のキュービクル移設の摘要欄に転倒防止措置含む、と記載されていますが、転倒防止措置とはどのような物でしょうか、図面等をご提示願います。</p>	<p>・ 10kg程度を想定しています。</p> <p>・ キュービクルを仮置きするために木材の角材等の上に乗せることを想定しています。</p> <p>・ キュービクルが転倒しないように、ロープ等で地面に固定するものとします。</p>

和 中 市 号 外
令和5年11月21日
(2023年)

和歌山市 産業交流局
農林水産部 中央卸売市場長

質 問 回 答 書

令和5年11月15日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和5年度
工事(業務)番号	第23000148号
工事(業務)名	中央卸売市場倉庫棟外解体撤去その他工事
工事(業務)場所	和歌山市西浜1660番401
質問事項	回答事項
・工事設計書P30にキュービクル移設と記載されていますが、移設後にケーブル等の接続は不要と考えても宜しいでしょうか。また、PCBの調査は不要と考えても宜しいでしょうか。	・移設のみとなり、ケーブル等の接続は不要です。PCBの調査も不要です。