

和 公 建 号 外
令和2年2月4日
(2020年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和2年2月3日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和1年度 第19000242号
工 事 (業 務) 番 号	和歌山市消防活動センター電気設備工事
工 事 (業 務) 名	和歌山市森小手穂字南沖田49番1外
工 事 (業 務) 場 所	
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 図面E54 壁掛型非常用放送設備 (10局180W) は別途 となっておりますが、よろしいでしょうか？	別途工事です。
2. 図面E65 デジタルワイヤレスチューナーは4波とな っておりますが、ワイヤレスマイク (ハンド、 タイピン) は合計で2本です。チューナーは将 来用も含め4波という認識でよろしいでしょ うか？	そのとおりです。
3. 図面E56 設計書P56 出動表示灯の操作部ですが、図面では音声に のみ対応するタイプの操作部となっております が、工事設計書では、画面作画ソフト共と 記載があります。画面作画ソフトは必要でし ょうか？	必要です。