

和 中 市 号 外  
令和2年5月14日  
(2020年)

和歌山市 産業交流局  
農林水産部 中央卸売市場長

質 問 回 答 書

令和2年5月12日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和2年度
工 事 ( 業 務 ) 番 号	第20000016号
工 事 ( 業 務 ) 名	中央卸売市場水産卸売場棟外建替機械設備工事
工 事 ( 業 務 ) 場 所	和歌山市西浜1660番401
質 問 事 項	回 答 事 項
水産系排水処理設備ですが、設計図書に記載がなく取扱業者が不明で工事費を算出できません。問い合わせ先等の情報を頂けないでしょうか。	水産系排水処理設備については、取扱業者の指定はしておりませんので、設計図書の図面番号Ⅱ排水-102の仕様に基づいて、工事費を算出してください。なお、当該排水処理槽と接続することとなっている既設排水処理槽については、大管工業㈱の製品を設置しております。