

和 道 建 号 外  
 令和2年 5月 22日  
 (2020年)

和歌山市 都市建設局  
 道路河川部 道路建設課長

質 問 回 答 書

令和2年5月18日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和2年度	
工事(業務)番号	第20000021号	
工事(業務)名	和歌山市駅前広場整備工事その2	
工事(業務)場所	和歌山市東蔵前丁地内から屏風丁地内まで	
	質 問 事 項	回 答 事 項
	<p>1. 見積用設計書 建築工事 頁16-17 シェルターC(木工)について                  特殊な材料及び加工であるため、設計協力された業者(メーカー)等ございましたらご教示願います。</p> <p>2. 交通誘導員について                  特記仕様書 第4節 安全管理に記載されている舗装工・区画線工(夜間)における交通誘導員(5人/日)は、すべて交通誘導警備員Aですか。</p> <p>3. 交通誘導員について                  当初設計での交通誘導警備員(昼間及び夜間)のトータル人数をご教示願います。</p>	<p>1. 見積設計書 建築工事 頁16-17 シェルターC(木工)について                  設計協力業者(メーカー)等については公開しかねます。図面、仕様書に基づき見積もり可能な業者に見積もりを提出してもらい積算をしてください。</p> <p>2. 交通誘導員について                  県道新和歌浦梅原線の規制を行う際は、最低1人/日以上交通誘導員Aを配置してください。</p> <p>3. 交通誘導員について                  トータル人数は公開しかねます。施工計画等を立案しトータル人数を算出してください。</p>

4. 汚水管について

図面番号14/28 汚水管計画図では、汚水管① (VUΦ150)をL=10.0m施工しますが、既設汚水管には接続しないという考えでよろしいですか。

5. 平板舗装工について

図面番号6/28 舗装平面図では、施工範囲や種類別の施工箇所(ベース・格子・点字等)が不明確です。詳細な図面はございますか。

6. 給水管について

図面番号15/28 給水平面図では、当工事の平板舗装工施工範囲に給水管(HIVPΦ20)がありますが、見え消しになっています。また見積用設計書にも記載がない為、前工事にて施工済と考えてよろしいですか。

また同図面にHIVPΦ25 L=70.2mが明示されていますが、当工事での施工でしょうか。当工事施工であれば、見積用設計書に記載がありません。

4. 汚水管について

別工事で既設汚水管に4.0mの汚水管を接続施工済です。本工事はその汚水管に10.0mを接続してください。

5. 平板舗装について

詳細な図面は別紙添付図を参考にしてください。

6. 給水管について

既設の給水管があるため、給水管(HIVPΦ20) L=33.7m、給水管(HIVPΦ25) L=70.2mは当工事の施工ではありません。

