

別記様式第6号の2

和道管号外
令和2年 9月24日
(2020年)

各位

和歌山市 都市建設局
道路河川部 道路管理課長

質問回答書

令和2年9月23日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和2年度
工事(業務)番号	第20000042号
工事(業務)名	宮北跨線橋耐震補強工事その4
工事(業務)場所	和歌山市吉田地内から納定地内まで
質問事項	回答事項
<p>1. 電気関係 撤去項目にポールと記載がありますが、既設の外灯ポール4基と考えてよろしいでしょうか。また、同基礎ブロック、埋設配管・配線の撤去工事も本工事に含まれるのでしょうか。</p>	<p>既設の外灯ポール4基については、同基礎ブロック、埋設配管・配線の撤去工事も本工事に含まれます。また、図面E-09に記載している通り仮設電源設備の撤去に仮設分電盤を取付けているポールや配管・配線配線の撤去も含まれます。</p>
<p>2. 電気関係 撤去項目に仮設分電盤と記載がありますが、平面図に記載が見当たりません。分電盤のみ撤去と考えてよろしいでしょうか。引き込み配線、配管など撤去内容をご教示願います。</p>	<p>上記のとおりです。</p>
<p>3. 照明器具 照明器具B-402W設計書にて16台と記載がありますが、平面図では4台しか確認できません。平面図を正として考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>図面E-03、E-05に8台ずつ記載がありますので、計16台となります。</p>