

和 中 市 号 外
 令和5年11月 7日
 (2023年)

和歌山市 産業交流局
 農林水産部 中央卸売市場長

質 問 回 答 書

令和5年10月31日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和5年度	
工事(業務)番号	第23000143号	
工事(業務)名	中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事	
工事(業務)場所	和歌山市西浜1660番401	
	質 問 事 項	回 答 事 項
	<ul style="list-style-type: none"> ・設計書P17の受変電設備 撤去の適用覧にトランスが表記されていますが、トランスにはPCBが含まれていないものと考えても宜しいでしょうか。また、PCBが含まれていた場合は、別途精算と考えても宜しいでしょうか。 ・作業時間は、土曜・日曜・祝日を除くAM 8:00~PM 5:00と考えても宜しいでしょうか。 ・作業員の通勤車両は、中央卸売市場の敷地内に駐車しても宜しいでしょうか。 ・設計図M-4の青果卸売場棟の右下部分(南東部分)に、閉栓 ガス(埋設配管)、切断給水(埋設配管)不断水工法(ストッパー設置)と表記されていますが、今回の工事範囲外と考えても宜しいでしょうか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・PCBは含まれておりません。 ・はい。ただし発生材の搬出入時間については施工計画提出時に受注者との協議対象とします。 ・本工事施工範囲外は駐車不可です。本工事施工範囲内に駐車してください。 ・いいえ。今回工事範囲とします。

<p>・機械設備解体工事， 10.旧冷蔵庫棟撤去工事， (6) 空調設備 二段式圧縮機撤去 7.1RT 30KW以下 2台 二段式圧縮機撤去 13.6RT 37KW以下 2台 の冷媒量を教えてください。</p> <p>・アスベスト事前調査の外壁及び内装材白セメント吹付、等などのアスベスト調査は済んでいるものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>・設計図A-01 4章仮設工事に「原則、場内設備の利用はできない」との記載がありますが、本工事は、解体撤去工事につき、大量の水を使用します、場内埋設給水配管から分岐及び水道メーターを取付て工事用水として使用しても宜しいでしょうか。</p> <p>・仮設事務所は、中央卸売市場の敷地内に設置しても宜しいでしょうか。</p>	<p>・メーカーはダイキン工業(株)です。メーカーと記載している仕様にて算出してください。</p> <p>・はい</p> <p>・いいえ。ただし、指定する散水栓等配管から分岐し水道メーターを取付ての使用可とする。</p> <p>・本工事施工範囲内に設置してください。</p>
--	---