

和 中 市 号 外
令和5年11月13日
(2023年)

和歌山市 産業交流局
農林水産部 中央卸売市場長

質 問 回 答 書

令和5年11月 8日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和5年度	
工事(業務)番号	第23000143号	
工事(業務)名	中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事	
工事(業務)場所	和歌山市西浜1660番401	
	質 問 事 項	回 答 事 項
	1. 工事設計書P12(発生材運搬・処分)内に、発生土処分費(汚泥)2,580tとありますが、場内に処分するのでしょうか?又、発生土運搬費は別途精算対象と考えてよろしいでしょうか。	1. 工事設計書P12(発生材運搬・処分)内の発生土処分費(汚泥)2,580tについては違算です。なお、施工計画提出時に受注者と協議対象としますので、入札時は工事設計書のとおり積算してください。 また、それに係る発生土運搬については、元々発生しないため協議対象とはなりません。

和 中 市 号 外
 令和5年11月13日
 (2023年)

和歌山市 産業交流局
 農林水産部 中央卸売市場長

質 問 回 答 書

令和5年11月 9日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和5年度	
工事(業務)番号	第23000143号	
工事(業務)名	中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事	
工事(業務)場所	和歌山市西浜1660番401	
	質 問 事 項	回 答 事 項
	<p>1. E-12 旧冷蔵庫棟高圧幹線についてですが、倉庫棟からの一次側切り離しのみで配線・配管の撤去は別途として考えてよろしいでしょうか？</p> <p>2. E-12 キュービクル停電に伴い事前に電気主任技術者との協議とありますが電気主任技術者様のお名前及び連絡先をお聞きしてもよろしいでしょうか？</p> <p>3. E-03~08 図面上に掲載されていない照明器具やコンセント等についてはすでに無いものとして考えてよろしいでしょうか？</p> <p>4. E-01~04 分電盤及び制御盤(動力盤)等の幹線については別途として考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>1. 旧冷蔵庫棟内部は全て撤去となります。倉庫棟のキュービクルは一次側の切離しのみとなります。</p> <p>2. 受注後、電気主任技術者を紹介しますので協議してください。</p> <p>3. 追加で照明器具やコンセント等がある場合は、協議の対象とします。見積りは工事設計書どおり行って下さい。</p> <p>4. 今回工事となります。</p>

<p>5. E-01～04 上記の質疑で、各盤の幹線撤去も含むようでしたら、それぞれの配線・配管のサイズ及び距離等をお教え頂けますでしょうか？</p> <p>6. E-05 破線で記述されている配管は埋込で考えてよろしいでしょうか？</p> <p>7. E-14 構内柱を建てる位置に堆積土がありますが、堆積土を移動して頂けると考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>5. 見積りは工事設計書どおり行って下さい。当該部分は協議の対象とします。</p> <p>6. そのとおりです。</p> <p>7. 堆積土の移動はありません。堆積土の周囲の空地を利用するものとし、施工計画書提出時に協議してください。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------