

和 道 管 号 外
令和 5年11月21日
(2023年)

和歌山市 都市建設局
道路河川部 道路管理課長

質 問 回 答 書

令和5年11月16日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和5年度
工事(業務)番号	第23000137号
工事(業務)名	奥和歌大橋補修工事
工事(業務)場所	和歌山市田野地内
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 既設部材撤去工が計上無し。別途変更対象と考えてよいでしょうか。	1. 受注者との協議対象とします。積算については、見積用設計書のとおり見積り願います。
2. 芯だし工の計上無し。別途変更対象と考えてよいでしょうか。	2. 受注者との協議対象とします。積算については、見積用設計書のとおり見積り願います。
3. 素地調整は別途必要と考えますが、全て剥離剤にて施工のみの考えでしょうか。	3. 必要な素地調整は現場塗装工の中に計上しています。 全て剥離剤にて施工を計上しています。
4. 支承取替の支持材は、ペンデル沓で考えられていますでしょうか。仮受けベント、ジャッキは必要ないでしょうか。(図面番号25/27)。また、別途変更対象でしょうか。	4. 仮設材はウインド支承取替工の歩掛に含まれています。
5. SS400材溶接は、事前の溶接試験が必要ですか。(短期荷重試験である引張試験で判断ができますでしょうか)	5. 事前の溶接試験は必要ありません。