

和 街 第 号 外
令和2年1月24日
(2020年)

和歌山市 都市建設局
道路河川部 街路建設課長

質 問 回 答 書

令和2年1月22日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和元年度
工事(業務)番号	第19000239号
工事(業務)名	東部コミュニティセンター駐車場整備工事
工事(業務)場所	和歌山市寺内665番1外
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 設計図書第0006号内訳表に記載されている舗装工のブロック舗装工が舗装平面図(27/33)にて施工箇所が確認できません。	1. ブロック舗装工は、舗装平面図(27/33)に記載あるタイル舗装を指します。
2. 設計図書第0013号内訳表に記載されているブロック舗装工のブロック設置における材料が不明です。	2. 標準品ブロック厚6cmとして積算してください。施工にあたっては、監督者と協議の上、材料を決定します。