

別記様式第1号（第3条、第6条関係）

塀の点検表（補強コンクリートブロック造）

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2. 2メートル以下である。	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ2メートルを越える塀で15センチメートル未満である。	いいえ	はい
		高さ2メートル以下で10センチメートル未満である。	いいえ	はい
3	鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋が入っている。	はい	いいえ (不明)
		壁内に径9ミリメートル以上の鉄筋が80センチメートル以内に入っている。	はい	いいえ (不明)
4	控壁 (塀の高さが1.2メートルを越える場合)	3. 4メートル以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出している。	はい	いいえ
5	基礎 (塀の高さが1.2メートルを越える場合)	丈が35センチメートル以上で根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	はい	いいえ (不明)
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は1ミリメートル以上のひび割れがある。	いいえ	はい
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく。	いいえ	はい
8	その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある。	いいえ	はい
	評価	8項目のうち、1つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。		
	位置	建築基準法上の道路又は通学路に面している。	はい	いいえ
	高さ	ブロック塀等の丈が60センチメートル以上かつ道路面より60センチメートル以上の高さがある。	はい	いいえ