

平成30年5月29日



| | |
|-----|----------------|
| 担当課 | 企業総務課 |
| 担当者 | 前野 郁人 |
| 電話 | (073) 435-1124 |
| 内線 | 3337 |

秋葉山配水池水系での濁り水について

5月28日午後6時頃に、秋葉山配水池水系において大規模の濁り水が発生しています。

流入弁誤操作により、配水池への流入量が予定以上となり、配水池底部の堆積物を巻き上げたことにより、配水池内が濁った可能性があります。

このことにより、高松、宮前、三田、今福、安原、雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草の各地区の皆様方にご迷惑をおかけしております。

現在、本日中の復旧を目指し作業を行っております。

- 1 水系：秋葉山配水池水系
- 2 影響地区：高松、宮前、三田、今福、安原、雑賀、雑賀崎、和歌浦、名草の各地区
- 3 影響する世帯数：約35,000世帯
- 4 影響する給水地区内人口：約82,000人
- 5 苦情件数 320件

お問い合わせ先
企業局水道工務部長 滝本 守
073(432)0001(内線 3213)
073(435)1123 直通