

平成28年 3月24日

関係者各位

和歌山市水道局 工務部

## 和歌山市水道局発注工事における一般仕様書の一部改正について（通知）

平成28年4月1日からの『GX形ダクタイル鋳鉄管φ400』の採用に伴い、一般仕様書を一部改正しますので、次の通り通知します。

### （1）改正内容

改正箇所	改正内容
第1章 総則 第3節 施工管理 2 現場代理人 (3) 文章改正  6 施工体制台帳等の作成、提出等 (2) 文章改正	添付資料 別紙2 (P.16) 参照 改正前 (3) 受注者は、現場代理人等通知書等の必要な書類を、和歌山市請負工事監督事務取扱要綱別表（資料1-1から1-3 巻末参照）に従い提出する。  改正後 (3) 受注者は、現場代理人等通知書等の必要な書類を、請負工事で使用する書類の提出条件等一覧表（和歌山市ホームページ建設総務課 参照）に従い提出する。  添付資料 別紙2 (P.20) 参照 改正前 (2) 各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを和歌山市請負工事監督事務取扱要綱別表（資料1-1から1-3巻末参照）に従い、施工体系図を監督職員に提出する。また、変更があった場合も同様とする。  改正後 (2) 各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを請負工事で使用する書類の提出条件等一覧表（和歌山市ホームページ建設総務課 参照）に従い、施工体系図を監督職員に提出する。また、変更があった場合も同様とする。
第4章 管布設工事 第1節 施工一般 4 管の切断 (1) 鋳鉄管 のL1寸法表の追記  第2節 ダクタイル鋳鉄管の接合 3 GX形ダクタイル鋳鉄管の接合 (1) 文章追記  (5) 標準胴付間隔表	添付資料 別紙2 (P.111) 参照 改正内容：呼び径400のGX形、L1寸法追加  添付資料 別紙2 (P.118) 参照 改正前 (1) 受注者は、呼び径（75-300mm）GX形ダクタイル鋳鉄管の接合については、日本ダクタイル鉄管協会発行のGX形ダクタイル鉄管接合要領書（JDPAW 16）に従う。  改正後 (1) 受注者は、呼び径（75-400mm）GX形ダクタイル鋳鉄管の接合については、日本ダクタイル鉄管協会発行のGX形ダクタイル鉄管接合要領書（JDPAW 16）に従う。  添付資料 別紙2 (P.119) 参照 改正内容：呼び径400胴付間隔追加

（2）適用年月日 平成28年4月1日以降発注の工事

（3）適用範囲

当局が発注する水道工事に原則適用します。仕様等につきましては設計図書によるものとします。なお、これによりがたい場合は適用外のため、発注した工事の設計図書を確認してください。

（※詳細は『一般仕様書』、『第1節 一般事項』『1 適用範囲』を参照）

（4）問い合わせ先 和歌山市水道局 工務部 企画建設課 建設班

TEL 073-435-1127

FAX 073-435-1283