

和 教 施 号 外
令和7年6月16日
(2025年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年6月11日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工 事 (業 務) 番 号	第25000025号	
工 事 (業 務) 名	楠見中学校トイレ改修工事	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市善明寺字市後谷706番165	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. 今回は石綿含有の種類と場所が明記されているので、石綿含有分析調査は不要と考えてよろしいですか。		1. 貴見のとおりです。
2. 仮設足場がW600の2列組ですが、W1200でもよいですか。		2. 積算上W600の2列組としていますが、任意仮設と考えているため、必要に応じてご検討をお願いします。
3. A-08図にて、窓額縁アルミフラットバーの上にメッキ化粧板とありますが、窓枠下端のみですか。または、四方共ですか。		3. 窓枠四方となります。
4. 下がり天井部の角パイプの材質をご教授願います。また、明細にありませんが、精算対象と考えてよろしいですか。		4. 鋼製となります。 明細に関しては、工事設計書P.10の軽量鉄骨下がり天井下地に含まれています。
5. 壁点検口は不要と考えてよろしいですか。		5. 貴見のとおりです。