

和 教 施 号 外
令和7年 6月19日
(2025年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年6月16日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和7年度 第25000021号 加太小学校トイレ改修工事 和歌山市加太字出口1204番5
質 問 事 項	回 答 事 項
・型枠 PS部 運搬共となっていますが、どのように型枠をするのか明記がありません。 教えてください。	・A-06 (現況撤去) 平面詳細図 2階 便所左右のPS床と便所一般部床に段差があるため、内装撤去後の左官工事の際に使用する型枠を想定しています。