

和 教 施 号 外
令和7年6月23日
(2025年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年6月19日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工 事 (業 務) 番 号	第25000019号
工 事 (業 務) 名	鳴滝小学校トイレ改修工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市善明寺字岡ノ谷615番3
質 問 事 項	回 答 事 項
1. プール用トイレの既設の床仕上げを教えてください。	1. 50角磁器タイル張り仕上げになります。