

和 教 施 号 外
令和7年 7月 14日
(2025年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年 7月 8日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和7年度 第25000064号 岡山幼稚園予防改修工事 和歌山市吹上一丁目1番98
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 工事に支障のある植栽の伐採・処分等は精算と考えてよいですか。	1. 精算の対象とします。
2. 荷揚げの楊重機は、園庭に配置と考えてよいですか。	2. 西側通路に配置とお考えください。
3. 設計書P9のクッションマットとP12のオーニングのメーカー・品番等、ご教示願います。	3. クッションマット (参) 日東化工 EPDM カーチップ® 5mm 同等品 オーニング (参) LIXIL彩風 L型 同等品 となります。