

和 教 施 号 外
令和7年 8月18日
(2025年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年 8月 1日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和7年度 第25000118号 河西中学校屋内運動場予防改修工事 和歌山市松江北五丁目1295番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 内訳書P10にて、堅樋105角とありますが、廃盤になっております。 カラーVPφ100でよいですか？	1. よろしいです。ただし、契約締結後監督職員と協議を行ってください。
2. A-9図の樋撤去後の仮設設置は、養生用ホースでもよいですか？	2. よろしいです。
3. 内訳書P9に既設空調室外機処理とありますが、一般的なルームエアコン程度と解釈してよいですか？	3. 10馬力程度×2台となります。
4. 空調配管化粧カバーはA-8 立面図の1ヶ所でよいですか？	4. よろしいです。
5. 下屋折板屋根取替えは、ポリカ屋根材のみ取替で、フレーム、ビス・フック等は再利用と考えてよいですか？	5. すべて新設となります。

和 教 施 号 外
令和7年 8月18日
(2025年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年 8月 6日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務)番 号 工 事 (業 務)名 工 事 (業 務)場 所	令和7年度 第25000118号 河西中学校屋内運動場予防改修工事 和歌山市松江北五丁目1295番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 発生材処理の数量はでていないでしょうか。	1. 内訳数量については、見積用設計図書をもとに適切に積算して下さい。