

和 青 再 号 外
令和 8年 5月 21日
(2026年)

和歌山市市民環境局
環境部青岸清掃センター長

質 問 回 答 書

令和 8年 5月 18日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度
工事(業務)番号	第26000008号
工事(業務)名	青岸汚泥再生処理センター汚泥供給ポンプ更新工事
工事(業務)場所	和歌山市湊字青岸坪1342番
質 問 事 項	回 答 事 項
<ul style="list-style-type: none">・イラン情勢悪化に伴い、塗料やゴム製品などの資材調達が困難となっております。以上のことから、工期延長は可能でしょうか。 (期間は、今後の状況により別途協議とさせて頂く事になる見込みです。)	契約後の協議とします。
<ul style="list-style-type: none">・資材高騰や供給不足が発生した場合、請負金額の変更に関しての協議をさせていただくことは可能でしょうか。	契約後の協議とします。
<ul style="list-style-type: none">・電子黒板等の使用は可能でしょうか。	可能です。
<ul style="list-style-type: none">・施工対象となります汚泥供給ポンプ4台全てにつきまして、施工期間中の運転を同時に停止いただくことは可能でしょうか。	今回工事対象ポンプ4台を同時に停止し、施工することが可能です。

<ul style="list-style-type: none">・ 貴局及び検査課による検査は、汚泥供給ポンプ 4 台分の施工及び、据付後の受注者による自主検査が全て完了したのちに、施工対象の 4 台につきまして、一度に受験をお願いすることは可能でしょうか。・ 施工対象の各吸込み側の元弁は閉止可能でしょうか。・ 施工前に該当の元弁について、漏れ確認を行うことは可能でしょうか。	<p>4 台まとめて検査を受けることは可能です。担当課による検査と検査員による検査は別に受検する必要があります。</p> <p>可能です。</p> <p>ポンプ吸込側バルブ・吐出側バルブを閉止し、ポンプの洗浄用ドレン弁を開け確認することはできます。</p>
---	--