

和道建号外
令和7年10月6日
(2025年)

和歌山市 都市建設局
道路河川部 道路建設課長

質問回答書

令和7年10月2日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工事(業務)番号	第25000038号
工事(業務)名	(仮称)梅原広場アクセス道路新設工事その3
工事(業務)場所	和歌山市中地内
質問事項	回答事項
① 車道アスファルト舗装(夜間) 路盤材仮置き場について 砕石工場が夜間営業していないので、昼間に路盤材の仮置きが必要となります。工事用地内に使用可能な用地はありますか。	① 見積用図面(1/65)記載の仮置き場箇所が使用可能な用地です。
② 令和7年9月30日付 質問回答書 回答事項③によると、終日片側交互通行を想定しているとのことですが、終日片側交互通行規制を必要とする工種の交通誘導員の配置時間は設計変更の協議対象と考えてよろしいでしょうか。	② 特記仕様書 4-1-2記載のとおり、道路管理者、所轄警察署及び地元住民等関係者と交通誘導員の配置等について協議した結果により配置時間を変更する必要が生じた場合は、協議の対象とします。