

和 教 施 号 外
令和8年 6月 3日
(2026年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和8年 5月27日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度
工 事 (業 務) 番 号	第26000020号
工 事 (業 務) 名	藤戸台小学校トイレ改修工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市栄谷字城谷974番245
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 2階トイレ床、既設床タイル仕上げに下地調整とありますが、モルタル浮き防止を考慮した場合にガワ樹脂等を施工する(明細に無いが) 考えでの応札で、精算対象では無い解釈で良いですか？	1. ご認識の通り、タイルとモルタルの接着性を向上するもので、設計書では「モルタル打設手間」に含まれています。
2. 学校用仮設トイレを設置するので、本校舎トイレ・屋内運動場トイレ・プールトイレの3工区を同時に解体施工が可能とした見立ての応札で良いでしょうか？	2. 学校運営を優先した施工計画としてください。
3. 内訳明細にて塗装費の記載がございませんが、露出配管の塗装は必要でしょうか。必要なら精算対象でしょうか？	3. 必要ではありません。
4. 明細で1種金属線ぴ(MM1)附属品1式と記載されたおりますが、平面にてMM1と思われる記載がございません。MM1の使用箇所をご教示ください。	4. 図E-4「2階平面詳細図(改修)」の表示灯の取付に使用を想定しています。