別記様式第６号の２

和 道 建 号 外
令和 7 年 5 月 16 日
(2025 年)

和歌山市都市建設局
道路河川部　道路建設課長

質 問 回 答 書

令和 7 年 5 月 14 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年　　度	令和７年度
工事(業務)番号	道建委 第６号
工事(業務)名	紀伊駅前広場整備実施設計業務委託
工事(業務)場所	和歌山市北野地内

質 問 事 項	回 答 事 項
① 概略計画を公表していただくことは可能でしょうか。	① 概略計画に基づくイメージパースを添付します。(別添参照)
② 関係機関協議において、各バース・プールの設置数は確定していますでしょうか。	② 確定はしていませんが、概略計画において概ねの設置数は検討しています。設置数の確定に当たっては、改めて関係機関と協議を行う予定です。

JR紀伊駅前広場整備計画イメージパース

別記様式第６号の２

和 道 建 号 外
令和 7 年 5 月 16 日
(2025 年)

和歌山市都市建設局
道路河川部　道路建設課長

質 問 回 答 書

令和 7 年 5 月 14 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年　　度	令和７年度
工事(業務)番号	道建委 第６号
工事(業務)名	紀伊駅前広場整備実施設計業務委託
工事(業務)場所	和歌山市北野地内

質 問 事 項	回 答 事 項
「特記仕様書　第２章業務詳細（２）設計業務 ⑤実施設計図の作成」について	
① 各種平面図に撤去平面図等の記載がありますが、撤去設計の成果品は平面図以外にどのような図面が必要になるか、ご教示ください。	① 工事施工における既存構造物等の撤去に係る数量の算出根拠となる図面が必要であるため、平面図以外に既存構造物の断面図等が必要になると想定しています。
② 建物調査（アスベスト調査等）は本業務に含まれているか、ご教示ください。	② 建物調査（アスベスト調査等）は本業務に含まれていません。

別記様式第６号の２

和 道 建 号 外
令和 7 年 5 月 16 日
(2025 年)

和歌山市都市建設局
道路河川部　道路建設課長

質 問 回 答 書

令和 7 年 5 月 15 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年　　度	令和７年度
工事(業務)番号	道建委 第６号
工事(業務)名	紀伊駅前広場整備実施設計業務委託
工事(業務)場所	和歌山市北野地内

質 問 事 項	回 答 事 項
・特記2-1(2)②詳細検討は、「詳細設計」ではなく、仕様・材料・配置を「詳細に検討」するとの認識でよいのでしょうか	・特記 2-1(2)②の「詳細検討」とは、仕様・材料・配置等について、工事発注ができるよう詳細な設計を行う業務です。
・また、上記に関しては具体的な構造計算等仕様を決定する上での技術的根拠は不要との認識でよいのでしょうか	・仕様の決定において必要と判断されるものについては、技術的根拠を求めることになります。
・照明は照度計算まで実施するのでしょうか	・照明施設の設計において、照度計算の実施が必要であると考えています。
・予備設計で基本レイアウトは決定済みで本業務では見直しなしで実施設計を行うとの認識でよいのでしょうか	・概略計画において基本レイアウトは概ね固まっていますが、本業務にて精査を行い、必要があると判断された場合は見直しを行うものと考えています。

・景観設計は含まれていないとの認識でよいでしょうか（予備設計で実施されているか）	・景観設計は含まれていません。
・予備設計段階で関係機関との協議は全て完了しているとの認識でよいでしょうか（特記・設計書にそれが含まれていない）	・概略計画の段階で関係機関と協議を行っていますが、本業務にて設計を行う上で改めて協議を行い、設計を固めていく必要があると考えています。