

和 道 建 号 外  
令和7年 6月16日  
(2025年)

和歌山市都市建設局  
道路河川部 道路建設課長

質 問 回 答 書

令和7年6月12日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 令和7年度            |                                                                                                                                                          |
| 工 事 (業 務) 番 号                                                                                                                                                                                                                                                                               | 第25000009号       |                                                                                                                                                          |
| 工 事 (業 務) 名                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 岡崎130号線橋梁下部工事その2 |                                                                                                                                                          |
| 工 事 (業 務) 場 所                                                                                                                                                                                                                                                                               | 和歌山市西地内から朝日地内まで  |                                                                                                                                                          |
| 質 問 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                          |
| <p>1. 架空線移設工 引込線等移設について</p> <p>1次単価表P.19の単-19号に「引込計器盤1面移設 電力・電灯ケーブル L=125m電力会社申請手続費」と記載があります。</p> <p>設計に計上されているのは記載内容の「申請手続費」だけでよろしいですか？</p> <p>2. 家屋調査費について</p> <p>施工条件明示書3周辺環境(公害対策)関係の(4)欄に工損事前調査(3棟)と記載がありますが、家屋調査に関する詳細な内容(対象家屋の位置図、区分、規模等)が不明なので見積が不可能です。家屋調査に関する詳細な内容の明示をお願いします。</p> |                  | <p>申請手続費のみではなく、交通安全協会様への引込線(電力・電灯ケーブル) L=125m 及び引込計器盤 1 面 の移設費についても計上しています。</p> <p>移設については別添の数量表を基に、お見積り願います。</p> <p>家屋調査に係る数量表を別添しています。ご確認よろしく願います。</p> |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. 盛土工について</p> <p>盛土に使用する盛土材の調達方法はどのようにお考えですか</p> <p>4. 工事用盛土工について</p> <p>大型土のう袋は一般用、耐候性1年、耐候性3年のどれをお考えですか。</p> <p>大型土のうの製作が流用土なっていますが、今回工事に掘削や床堀がありません。流用土についてどのようにお考えですか。</p> | <p>左岸側施工ヤードに残置されている土砂を使用します。</p> <p>一般用です。</p> <p>工事用盛土工の土のう製作用土砂については施工時に別途指示しますので、見積は流用土でお願いします。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

数量総括表（その2）

| 業務種別     | 種別           | 規格                                            | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|----|----|----|
| 引込線等移設   |              |                                               |    |    |    |
| 1次側（資材）  | 引込計器盤        | 鋼板製 2窓 屋根付<br>500×1000×200 日東）OMS-22B         | 面  | 1  |    |
|          | ポール用金具       | 日東）PM-517                                     | 個  | 1  |    |
|          | 鋼管ポール        | 溶融亜鉛メッキ 7000L 3.0t φ139.8<br>日本ネットワーク（株） TS-7 | 本  | 1  |    |
|          | ポール用根枷       | 溶融亜鉛メッキ φ139.8用 Uボルト付                         | 組  | 1  |    |
|          | 電灯用<br>漏電遮断器 | 3P2E100AF100A 30mA 欠相保護付<br>Pana）BJWA31003    | 台  | 1  |    |
|          | 動力用<br>漏電遮断器 | 3P3E100AF100A 30mA<br>Pana）BJWA31003          | 台  | 1  |    |
|          | 電灯用<br>厚鋼電線管 | 溶融亜鉛メッキ G28                                   | 本  | 2  |    |
|          | エントランスキャップ   | 溶融亜鉛メッキ G28                                   | 個  | 2  |    |
|          | 防水可とう電線管     | ＃30                                           | m  | 2  |    |
|          | 可とう管接続材料     | 溶融亜鉛メッキ<br>NUG・WBG                            | 組  | 2  |    |
|          | 動力用<br>厚鋼電線管 | 溶融亜鉛メッキ<br>G36                                | 本  | 2  |    |
|          | エントランスキャップ   | 溶融亜鉛メッキ                                       | 個  | 2  |    |
|          | 防水可とう電線管     | ＃38                                           | m  | 2  |    |
|          | 可とう管接続材料     | 溶融亜鉛メッキ<br>NUG・WBG                            | 組  | 2  |    |
|          | 電線管付属部品      |                                               | 式  | 1  |    |
|          | E式バンド        | 40小 1.6t800L                                  | 本  | 4  |    |
|          | パイプサドル       | 2号                                            | 個  | 16 |    |
|          | 電灯用電線        | IV22Sq                                        | m  | 54 |    |
|          | 電力用電線        | IV38Sq                                        | m  | 54 |    |
|          |              |                                               |    |    |    |
| 接地工事（資材） | 接地棒          | φ14 1200L 下部                                  | 本  | 4  |    |
|          | リード端子        | φ14用                                          | 本  | 1  |    |
|          | 塩ビ電線管        | HIVE22                                        | m  | 2  |    |
|          | 電線           | IV14Sq                                        | m  | 3  |    |
|          | 塩ビ電線管付属部品    |                                               | 式  | 1  |    |
|          | E式バンド        | 25小1.2t800L                                   | 本  | 2  |    |
|          | パイプサドル       | 1号                                            | 個  | 2  |    |
|          | 引込用コ型金物      |                                               | 個  | 24 |    |
|          | 低圧引留碍子       | 1線用                                           | 個  | 72 |    |

[illegible]

## 数量総括表（その2）

[illegible]