

和 公 建 号 外  
令和 7 年 6 月 18 日  
(2025 年)

和歌山市 都市建設局  
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和7年6月16日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工事(業務)番号	第25000043号
工事(業務)名	和歌山市保健所外壁改修外工事
工事(業務)場所	和歌山市吹上5丁目2番15
質 問 事 項	回 答 事 項
1.既存 防鳥ネット撤去復旧とありますが、何処にどんな感じで施工するのかわかりかねます。教えてください。	1. A-27 1階天井伏図、風除室(2)の外部 エントランス底上部です。 四周ワイヤー部へ防鳥ネットを取り付けているものを仮撤去・復旧するものと考えてください。
2.駐車場天井開口部格子板新設とありますが、参考メーカーがあれば教えてください。また、仕様も教えてください。	2. 参考メーカーはありません。 ネットピッチ:50、外枠:φ8、中:φ3程度です。
3.図面A-08 既設室外機が、調剤室の外に2台ありますが、設計書では、3台になっています。あと1台は、何処になるのでしょうか。教えてください。また、3台の大きさ教えてください。	3. 図面A-08 ㊸-④通 調剤室外部、㊸-①通 エキスパンドメタル部 各1か所 図面A-09 ㊸-④通 屋根(4)部1か所 各3馬力程度です。