

和道建号外  
令和7年 6月17日  
(2025年)

和歌山市都市建設局  
道路河川部 道路建設課長

質問回答書

令和7年6月16日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工事(業務)番号	第25000009号
工事(業務)名	岡崎130号線橋梁下部工事その2
工事(業務)場所	和歌山市西地内から朝日地内まで
質問事項	回答事項
<p>・ 設計書の既成杭工の鋼管杭(製作・搬入)について各エクストラ料および付属品は計上されていますか。教示願います。 (吊金具、裏当リング、ずれ止め、ストッパー、先端補強バンド、中掘杭工法用先端支圧材、肉厚エクストラ、規格エクストラ、不等厚工場円周溶接エクストラ、地域エクストラ)</p>	<p>各エクストラ料、先端補強バンドは鋼管杭単価に計上されています。 その他付属品については計上されていません。付属品(吊金具、裏当リング、ずれ止め、ストッパー、中掘工法用先端支圧材)を除いて見積願います なお、付属品については、受注後別途設計変更の対象として協議予定です。</p>