

和 教 施 号 外
令和7年 8月29日
(2025年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年 8月20日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務)番 号 工 事 (業 務)名 工 事 (業 務)場 所	令和7年度 第25000133号 紀之川中学校夜間照明設備改修工事 和歌山市有本字中洲668番1	
質 問 事 項		回 答 事 項
・既存照明器具安定器についてPCBの含有検査は行いますでしょうか？ ・上記でPCBが含まれていた場合のPCB処理費用について別途として考えてよろしいでしょうか？		・既設照明器具は、PCBの製造が禁止された後の製品のため、PCBは含有していないと考えています。