

和 公 建 号 外
令和8年6月19日
(2026年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課

質 問 回 答 書

令和8年6月16日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度
工事(業務)番号	第26000075号
工事(業務)名	中之島小学校外壁改修工事
工事(業務)場所	和歌山市中之島字東河原1491番地
質 問 事 項	回 答 事 項
1 設計書P-9の防球フェンス取替え(防球A.B.C)について、新設フェンスの参考メーカー、仕様、品番が記載されていませんので教えていただきたいのとH寸法及びブラケット等は特注品ですか。それと、2階の手摺が撤去となる場合は協議対象としていただけますか。	1 新設フェンスは、防球を目的に外壁面に取付け、樹脂(網部)及び塗装(柱等)が施されたメッシュフェンスで、寸法は設計図面A-08図のとおりです。これらの内容も含めて特注品の有無を判断し見積りしてください。その他詳細は、契約後提案いただき承諾し決定します。また、2階の手摺が撤去となった場合は協議の対象とします。
2 設計図面A-11図の左下の庇断面図のC庇正面の防水③は、外壁①とどちらが正でしょうか。	2 庇断面について、庇鼻先(見付け)部分については「外壁①」としてください。