

和 教 施 号 外
令和8年7月14日
(2026年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和8年7月8日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度	
工 事 (業 務) 番 号	第26000090号	
工 事 (業 務) 名	紀之川中学校屋内運動場予防改修工事	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市有本字中洲668番1	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. 内訳書P11の仕切り板の材質及び寸法とメッシュフェンスの寸法、箇所数をご教示願います。		1. 仕切り板： 材質：木製合板 高さ1.8m程度、幅50cm程度 メッシュフェンス： ユニフェンス相当品、4か所 ①高さ2.0m程度、幅1.3m程度 ②高さ1.8m程度、幅2.0m程度 ③高さ1.9m程度、幅1.9m程度 ④高さ0.9m程度、幅0.6m程度
2. 面格子の撤去・復旧がありませんが、積算対象と考えてよろしいですか。		2. 面格子の撤去・復旧は必要となります。 内訳書P11の作業・足場設置支障部移設に含まれておりますので、同項目へご計上のうえ、お見積りください。

別記様式第6号の2

和 教 施 号 外
令和8年7月14日
(2026年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和8年7月13日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度	
工 事 (業 務) 番 号	第26000090号	
工 事 (業 務) 名	紀之川中学校屋内運動場予防改修工事	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市有本字中洲668番1	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. 石綿含有建材について A-3特記仕様書③に、調査済で軒天に含有と記載がありますが、石綿含有産業廃棄物のレベル1～3、どれに該当するかご教授願います。		1. 含有箇所は、軒天の下地調整塗材となり、石綿含有建材の種類は、レベル3に該当します。