

和 教 施 号 外
令和8年7月15日
(2026年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和8年7月13日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度	
工 事 (業 務) 番 号	第26000080号	
工 事 (業 務) 名	明和中学校屋内運動場予防改修工事	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市紀三井寺字沖浜832番1	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. 石綿含有建材について A-3 特記仕様書③に、調査済で軒天に含有と記載がありますが、石綿含有産業廃棄物のレベル1～3、どれに該当するかご教授願います。		1. 含有箇所は、軒天の主材となり、石綿含有建材の種類は、レベル3に該当します。