

和 公 号 外
令和 8 年 9 月 7 日
(2 0 2 6 年)

和歌山市都市建設局
都市計画部公園緑地課長

質 問 回 答 書

令和 8 年 9 月 2 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 8 年度	
工 事 (業 務) 番 号	第 2 6 0 0 0 1 5 1 号	
工 事 (業 務) 名	紀の川第 5 緑地 (上流側) 整備工事	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市宇治鉄砲場地先	
質 問 事 項		回 答 事 項
・材料等の搬入路について 当該設計では大型車での材料搬入及び土砂搬出の設計となっておりますが、搬入路はどちらからの計画とされていますか、ご教示ください。 なお大型車での搬入が不可の場合、設計変更の対象となりますでしょうか？		搬入路は北島橋下流側及び河西橋下流側の坂路を使用する計画としています。 なお、河西橋下流側の坂路の使用については、現在国交省と協議中です。 また、大型車での搬入が不可の場合は、監督職員との協議の上、設計変更の対象となります。