

別記様式第6号の2

和道建号外

令和8年1月8日

(2026年)

和歌山市 都市建設局

道路河川部 道路建設課長

質問回答書

令和8年1月5日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工事(業務)番号	第25000231号
工事(業務)名	今福神前線電線共同溝工事その9
工事(業務)場所	和歌山市堀止西1 丁目地内から堀止西2 丁目地内まで
質問事項	回答事項
開削部分、埋戻締固後の舗装が設計書に記載されていませんが、舗装は今回の施工範囲外と考えて宜しいでしょうか。	既設舗装部分での開削を想定していなため、舗装工は計上していません。なお沿道の利用状況等により、舗装工の必要が生じた場合は設計変更の対象とします。