

和 教 施 号 外
令和7年 8月22日
(2025年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和7年 8月19日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和7年度 第25000119号 和歌浦小学校予防改修工事 和歌山市和歌浦西二丁目1255番4
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 工事に支障のある植栽の伐採・処分等は別途精算と考えてよいですか。 2. A-15図建具表、AW2 ‘のアルミパネル部は、防火認定が取れませんが、取合い周囲にモルタル処理をするという解釈でよろしいですか。	1. 精算の対象とします。 2. 建具取合い周囲は、両面耐火シーリング処理としてください。