

和 企 水 第 1 5 号
令和6年5月7日
(2024年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道企画課長

質 問 回 答 書

令和6年4月30日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	24190001
工事(業務)名	六十谷第2浄水場東側場内整備詳細設計業務委託
工事(業務)場所	和歌山市六十谷108番2外
質 問 事 項	回 答 事 項
(1) 構内交換設備について、設計対象範囲内のみの設備と考えてよいでしょうか。	(1) 特記仕様書 第2章 第4節 2 構内交換設備工 に記載のとおり六十谷第2浄水場全体が対象範囲です。
(2) 六十谷浄水場全体の構内交換設備の場合は、既設PHSシステムの全更新など更新方針の決定も本業務に含まれていると考えてよいでしょうか。	(2) 更新方針の決定も本業務に含まれています。
(3) 既設連絡管廊は建築構造物でなく、土木構造物の扱いと考えてよいでしょうか。	(3) 既設連絡管廊は土木構造物として施工済みです。