

和企上工第 63 号
令和7年7月15日
(2025年)

和歌山市 企業局
水道工務部上・工業用水道管理課長

質 問 回 答 書

令和7年7月11日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工 事 (業 務) 番 号	工事番号：25100022	
工 事 (業 務) 名	工 事 名：六十谷第2浄水場排水処理施設監視制御装置更新工事	
工 事 (業 務) 場 所	工事場所：和歌山市六十谷108番2	
質 問 事 項		回 答 事 項
・ 図番：11／16～16／16 照明器具の取替・撤去に伴い、建物・建材の補修及び二重天井の改修等は発生しないものとの想定でよろしいでしょうか。		お見込みの通りです。
・ 図番：11／16～16／16 設計書：第5号内訳書 複合工費（ケーブル） 照明器具の取付・撤去に伴い発生するケーブルは、設計書第5号内訳書に記載のケーブルのみであり、照明器具の取付・撤去に伴い、記載以外のケーブルが発生する場合は、別途設計変更いただけるものとの想定でよろしいでしょうか。		照明器具の撤去後の天井の状態により、同一箇所での取付が著しく困難となるときには、別途協議することとします。
・ 全般 本工事の施工対象箇所において石綿の含有は無いものとの想定でよろしいでしょうか。 また、石綿に関する検体分析・除去作業・処分等が発生する場合は、別途設計変更いただけるものとの想定でよろしいでしょうか。		本工事の施工建物には一部石綿を使用していますが、建物・建材の補修及び二重天井の改修等は想定していません。 石綿に関する検体分析・除去作業・処分等が発生する場合は、別途協議することとします。