

和企下施第 4 3 号
令和 7 年 1 0 月 1 6 日
(2 0 2 5 年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道施設課長

質 問 回 答 書

令和 7 年 1 0 月 9 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 7 年度	
工 事 (業 務) 番 号	第 2 5 1 0 0 0 4 9 号	
工 事 (業 務) 名	有功雨水ポンプ場 2 号雨水ポンプ設備工事	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市園部字汐波 1 0 0 2 番	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. 特記仕様書第 2 章第 8 節 No.1 冷却水ポンプ仕様について 「4-(1)で乾式水中形誘導電動機とする及び 4-(5)でメカニカルシールを用いる並びに 6.保護装置でサーマルスイッチ、浸水検知器を内蔵する」の条件であると水中汚水ポンプ仕様と思われます。今回取扱液は、冷却水(清水)となりますのでキャンド式水中電動機を用いたポンプとし 4-(1)、4-(5)、6 の項目については、不付とさせて頂いても宜しいでしょうか。		1. 特記仕様書のとおり、お見積ください。機器仕様につきましては、受注後の協議とします。協議の上、不付となり、特記仕様書に記載の機能が失われた場合、減額変更の対象とします。
2. No. 2 消音器及び排気管フランジ規格について 特記仕様書第 2 章第 5 節及び第 3 章第 1 節においてフランジ規格が記載されておりませんが一般的な排気管仕様の JIS5K で宜しいでしょうか。また、見積用設計書内 4 号内訳書中の金属ベローズ伸縮管においても JIS5K で宜しいでしょうか。		2. 排気管のフランジ規格は見積用設計書のとおりとします。また、見積用設計書内 4 号内訳書中の金属ベローズ管においても、フランジ規格は見積用設計書内 4 号内訳書のとおりとします。
3. 排気管用金属ベローズ伸縮管について 見積用設計書内 4 号内訳書中の金属ベローズ伸縮管以外の伸縮管は全て No.2 消音器に含まれるものと考えて宜しいでしょうか。		3. 見積用設計書内 2 号内訳書中にも金属ベローズ伸縮管は含んでいます。それ以外に必要な金属ベローズ伸縮管は全て No.2 消音器に含むものとします。