

和企下施第62号
令和8年3月12日
(2026年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道施設課長

質問回答書

令和8年3月11日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工事(業務)番号	25190031
工事(業務)名	和歌川終末処理場脱水機受変電設備改築関連実施設計業務委託
工事(業務)場所	和歌山市塩屋5丁目126番1
質問事項	回答事項
・過年度に実施済の「和歌川終末処理場外受変電設備改築実施設計業務委託」にて受変電施設の架台の大きさ、盤の大きさに関する基本設計は行われていますでしょうか。	受変電施設の架台の大きさについては基本設計を実施しており、盤の大きさについては詳細設計を実施しております。