

和企下企 第399号  
令和8年3月12日  
(2026年)

和歌山市企業局下水道部  
下水道企画建設課長

質問回答書

令和8年3月11日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工事(業務)番号	第25190032号
工事(業務)名	管路施設ストックマネジメント実施設計業務委託その5
工事(業務)場所	和歌山市本町3丁目地内外
質問事項	回答事項
<p>業務内容が、改築詳細設計 布設替え工法ですが、布設替えの場合、TVカメラ調査は不要と考えられます。TVカメラ調査を実施し、管内の損傷状況に応じて更生工法の施工可否を踏まえて施工方法を検討するのでしょうか？</p> <p>更生工法(複合管)を検討する場合、機能耐久調査工が必要と考えられますが、機能耐久調査工が不要な更生工法(自立管)を想定されているのでしょうか？</p>	<p>・業務内容は、改築詳細設計 布設替え工法で現在は想定し計上していますが、TVカメラ調査の結果を基に施工方法の検討を行う予定です。</p> <p>また、対象管渠が小口径のみとなりますので機能耐久調査工は不要と考えています。</p>