

和企水企第 46 号
令和 8 年 5 月 7 日
(2026 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道企画建設課長

質 問 回 答 書

令和 8 年 4 月 30 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 8 年度
工事(業務)番号	第 26190005 号
工事(業務)名	北出島1丁目～小雑賀3丁目配水管布設替工事实施設業務委託
工事(業務)場所	和歌山市北出島1丁目地内から小雑賀3丁目地内まで
質 問 事 項	回 答 事 項
<p>・ 土壌検査時の交通整理員が計上されていません。道路使用許可上必要となった場合、設計変更対象としていただけのでしょうか。</p> <p>・ 路線北側（和歌山ビッグホエール付近）に水路横断が含まれています。開削工法で計画されているのでしょうか。その他工法で横断する際には設計変更対象としていただけのでしょうか。</p>	<p>・ 道路使用許可上必要となった場合は別途協議させていただきます。</p> <p>・ 開削工法で計画しています。その他工法で施工する必要性が生じた場合は別途協議させていただきます。</p>