

和企水企第 64 号  
 令和 8 年 5 月 20 日  
 ( 2026 年 )

和歌山市 企業局  
 水道工務部 水道企画建設課長

質 問 回 答 書

令和 8 年 5 月 18 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 8 年度
工事(業務)番号	第 26100015 号
工事(業務)名	西庄配水管改良工事
工事(業務)場所	和歌山市西庄地内
質 問 事 項	回 答 事 項
<p>①第18号内訳書内にて、耐震型 割T字管 仕切弁付 K形継手 挿し口付φ150×150で計上されているものが第20号内訳書内にてφ200×150の不断水穿孔工事費となっております。</p> <p>②第19号内訳書内にて、耐震型 割T字管 仕切弁付 K形継手 挿し口付φ100×100で計上されているものが第21号内訳書内にてφ200×100の不断水穿孔工事費となっております。</p> <p>どちらの口径が正しいのかご教授いただけますようお願いいたします。</p>	<p>第18号及び第19号内訳書に記載の「耐震型 割T字管 仕切弁付 K形継手 挿し口付」については、下記が正しい口径となります。</p> <p>①φ200×150                  ②φ200×100</p> <p>但し、見積もりについては見積用設計書に記載の通り積算してください。</p> <p>本事項については契約締結後、設計変更の対象としますので監督職員と協議を行ってください。金額は和歌山市企業局の積算基準に基づくものとします。</p>