

和企下管 第113号
令和8年6月2日
(2026年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道管理課長

質問回答書

令和8年5月29日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度
工事(業務)番号	26190016
工事(業務)名	管路施設改築実施設計業務委託その8
工事(業務)場所	和歌山市加太地内外2か所
質問事項	回答事項
設計対象の各管路施設が、ポンプ場への流入及びポンプ場からの放流の管路と見受けられます。各ポンプ場での運転操作が必要かどうかご教示いただけますでしょうか。よろしく願いいたします。	加太雨水ポンプ場での運転操作は不要と考えておりますが、調査は、水位の低い時(晴天が続いた日かつ潮位の低い時間帯)にお願いいたします。 大淀雨水ポンプ場・新堀雨水ポンプ場での運転操作は必要と考えております。 かつ特記仕様書の記載のとおり、非出水期での調査となります。