

和企下管 第112号
令和8年6月2日
(2026年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道管理課長

質 問 回 答 書

令和8年5月29日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度
工 事 (業 務) 番 号	26190017
工 事 (業 務) 名	管路施設改築実施設計業務委託その7
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市湊地内から西浜地内まで外1か所
質 問 事 項	回 答 事 項
設計対象の各管路施設が、ポンプ場への流入及びポンプ場からの放流の管路と見受けられます。各ポンプ場での運転操作が必要かどうかご教示いただけますでしょうか。よろしく願いいたします。	各ポンプ場（今福雨水ポンプ場・西浜雨水ポンプ場）での運転操作は不要と考えておりますが、調査は、水位の低い時（晴天が続いた日かつ潮位の低い時間帯）にお願いします。