

和企水企第 82 号
令和 8 年 6 月 4 日
(2026 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道企画建設課長

質 問 回 答 書

令和 8 年 6 月 3 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 8 年度
工事(業務)番号	第 26190013 号
工事(業務)名	和佐関連配水管布設工事実施設計業務委託
工事(業務)場所	和歌山市平尾地内
質 問 事 項	回 答 事 項
<ul style="list-style-type: none">・推進工法箇所内挿管の計画口径をご教示ください。・開削工法箇所の計画口径をご教示ください。・試掘業務に土壌検査が含まれていますが、1検体でよろしいでしょうか。・土質調査業務に交通誘導警備が計上されていません。道路使用許可上必要となった場合、設計変更対象としていただけるとはでしょうか。 以上について回答のほどよろしく願いいたします。	<ul style="list-style-type: none">・600mmです。・600mmです。・1検査分5検体です。・必要となった場合は協議のうえ設計変更の対象とします。