

和企水企第 84 号
令和 8 年 6 月 10 日
(2026 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道企画建設課長

質 問 回 答 書

令和 8 年 6 月 4 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 8 年度
工事(業務)番号	第 26190018 号
工事(業務)名	一番丁～吹上1丁目配水管布設工事実施設計業務委託
工事(業務)場所	和歌山市一番丁地内から吹上1丁目地内まで
質 問 事 項	回 答 事 項
<p>管路設計については開削工法で発注されていますが、石垣と斜面部においても、開削工法で施工予定と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>石垣と斜面部について、保全や景観への配慮等から、推進工法等の採用が必要となる場合には、設計変更の対象となりますか。</p>	<p>石垣と斜面部における管路設計ですが、和歌山城整備企画課との協議結果より、文化財保全の観点から露出配管での施工となります。当該箇所はポンプによる増圧区間となるため管の内圧荷重及び支持金具等の検討が必要となります。</p>