

令和6年度 青岸清掃センター 焼却工場の維持管理状況

工 場 名		項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
青岸エネルギーセンター	1号炉	可燃ごみ焼却量	(トン)	5,271.54	5,788.00	5,483.64										16,543.18
		燃焼温度	(℃)	894	883	903										—
		集じん装置入口温度	(℃)	169	170	171										—
		一酸化炭素濃度	(ppm)	7.85	7.93	9.93										—
	2号炉	可燃ごみ焼却量	(トン)	4,954.82	4,626.91	4,469.50										14,051.23
		燃焼温度	(℃)	866	891	924										—
		集じん装置入口温度	(℃)	167	170	169										—
		一酸化炭素濃度	(ppm)	7.20	8.08	9.36										—
	ばいじん処理物 搬出量		(トン)	259.8	290.6	258.7										809.1
	焼却灰 搬出量		(トン)	996.3	1,090.4	824.8										2,911.5
青岸クリーンセンター	1号炉	可燃ごみ焼却量	(トン)	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	—
		燃焼温度	(℃)													—
		集じん装置入口温度	(℃)													—
		一酸化炭素濃度	(ppm)													—
	2号炉	可燃ごみ焼却量	(トン)	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	—
		燃焼温度	(℃)													—
		集じん装置入口温度	(℃)													—
		一酸化炭素濃度	(ppm)													—
	ばいじん処理物 搬出量		(トン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	焼却灰 搬出量		(トン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ ばいじん処理物及び焼却灰は、大阪湾広域臨海環境整備センターが管理する最終処分場へ搬出しています。

< 冷却設備及び排ガス処理設備のばいじん除去作業 >

青岸エネルギーセンター	1号炉	(ボイラー設備) R 7. 7. 1～7. 6	(減温塔) R 7. 7. 1～7. 6
	2号炉	(ボイラー設備) R 7. 5. 28～6. 1	(減温塔)
青岸クリーンセンター	1号炉	停止中	
	2号炉	停止中	

※ 稼働中の設備は、ブロー装置等で毎日除去しています。