

令和7年度 青岸エネルギーセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）				
				R7.4.30 (R7.6.12)	R7.6.19 (R7.7.28)			
温度		℃		166	167			
水分量		%		15.1	15.1			
排ガス量	湿り	m³N/h		57,100	52,100			
	乾き	m³N/h		48,500	44,300			
ばいじん 濃度	測定値	g/m³N		<0.001	<0.001			
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08	<0.001	<0.001			
硫黄 酸化物	測定値	ppm		10	20			
	(O₂12%換算)	ppm		8	14			
	排出量 (排出量基準)	m³N/h		0.49 (11)	0.87 (10)			
窒素酸化物 濃度	測定値	ppm		58	100			
	(O₂12%換算)	ppm	250	44	71			
塩化水素 濃度	測定値	ppm		6.4	59			
	(O₂12%換算)	ppm		4.8	42			
	測定値	mg/m³N		10	96			
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700	7.5	68			
全水銀	測定値	μg/m³N		2.8	－			
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50	2.1	－			

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）				
				R7.4.30 (R7.6.12)	R7.6.19 (R7.7.28)			
温度		℃		167	165			
水分量		%		17.4	20.0			
排ガス量	湿り	m³N/h		57,900	46,400			
	乾き	m³N/h		47,800	37,100			
ばいじん 濃度	測定値	g/m³N		<0.001	<0.001			
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08	<0.001	<0.001			
硫黄 酸化物	測定値	ppm		3	30			
	(O₂12%換算)	ppm		2	23			
	排出量 (排出量基準)	m³N/h		0.14 (11)	1.1 (9.8)			
窒素酸化物 濃度	測定値	ppm		130	17			
	(O₂12%換算)	ppm	250	110	13			
塩化水素 濃度	測定値	ppm		2.4	64			
	(O₂12%換算)	ppm		2.0	48			
	測定値	mg/m³N		3.9	100			
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700	3.2	75			
全水銀	測定値	μg/m³N		3.4	－			
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50	2.8	－			

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和7年度 青岸エネルギーセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
				R7.6.23(1号炉)、R7.6.24(2号炉) (R7.8.22)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m³N	1	0.0025
	2号炉			0.00085

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。

令和7年度 青岸クリーンセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m³N/h							
	乾き	m³N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m³N							
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m³N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m³N							
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700						
全水銀	測定値	μg/m³N							
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m³N/h							
	乾き	m³N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m³N							
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m³N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m³N							
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700						
全水銀	測定値	μg/m³N							
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和7年度 青岸クリーンセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m³N	1	停止中
	2号炉			

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。