

令和7年度 青岸エネルギーセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）				
				R7.4.30 (R7.6.12)	R7.6.19 (R7.7.28)	R7.8.26 (R7.10.6)		
温度		℃		166	167	165		
水分量		%		15.1	15.1	17.1		
排ガス量	湿り	m ³ N/h		57,100	52,100	58,200		
	乾き	m ³ N/h		48,500	44,300	48,200		
ばいじん濃度	測定値	g/m ³ N		<0.001	<0.001	0.001		
	(O ₂ 12%換算)	g/m ³ N	0.08	<0.001	<0.001	0.001		
硫黄酸化物	測定値	ppm		10	20	1		
	(O ₂ 12%換算)	ppm		8	14	1		
	排出量 (排出量基準)	m ³ N/h		0.49 (11)	0.87 (10)	0.07 (11)		
窒素酸化物濃度	測定値	ppm		58	100	56		
	(O ₂ 12%換算)	ppm	250	44	71	47		
塩化水素濃度	測定値	ppm		6.4	59	2.5		
	(O ₂ 12%換算)	ppm		4.8	42	2.1		
	測定値	mg/m ³ N		10	96	4.0		
	(O ₂ 12%換算)	mg/m ³ N	700	7.5	68	3.3		
全水銀	測定値	μg/m ³ N		2.8	－	4.7		
	(O ₂ 12%換算)	μg/m ³ N	50	2.1	－	3.9		

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）				
				R7.4.30 (R7.6.12)	R7.6.19 (R7.7.28)	R7.8.26 (R7.10.6)		
温度		℃		167	165	165		
水分量		%		17.4	20.0	17.5		
排ガス量	湿り	m ³ N/h		57,900	46,400	54,300		
	乾き	m ³ N/h		47,800	37,100	44,800		
ばいじん濃度	測定値	g/m ³ N		<0.001	<0.001	0.001		
	(O ₂ 12%換算)	g/m ³ N	0.08	<0.001	<0.001	0.001		
硫黄酸化物	測定値	ppm		3	30	10		
	(O ₂ 12%換算)	ppm		2	23	9		
	排出量 (排出量基準)	m ³ N/h		0.14 (11)	1.1 (9.8)	0.47 (10)		
窒素酸化物濃度	測定値	ppm		130	17	62		
	(O ₂ 12%換算)	ppm	250	110	13	51		
塩化水素濃度	測定値	ppm		2.4	64	26		
	(O ₂ 12%換算)	ppm		2.0	48	22		
	測定値	mg/m ³ N		3.9	100	42		
	(O ₂ 12%換算)	mg/m ³ N	700	3.2	75	36		
全水銀	測定値	μg/m ³ N		3.4	－	5.3		
	(O ₂ 12%換算)	μg/m ³ N	50	2.8	－	4.2		

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和7年度 青岸エネルギーセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
				R7.6.23(1号炉)、R7.6.24(2号炉) (R7.8.22)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m ³ N	1	0.0025
	2号炉			0.00085

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。

令和7年度 青岸クリーンセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m³N/h							
	乾き	m³N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m³N							
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m³N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m³N							
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700						
全水銀	測定値	μg/m³N							
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m³N/h							
	乾き	m³N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m³N							
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m³N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m³N							
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700						
全水銀	測定値	μg/m³N							
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和7年度 青岸クリーンセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m³N	1	停止中
	2号炉			

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。