

令和8年度 青岸エネルギーセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）				
				R8.4.24 (R8.5.21)	R8.6.22 (R8.7.24)			
温度		℃		161	165			
水分量		%		17.9	9.6			
排ガス量	湿り	m ³ N/h		54,200	58,000			
	乾き	m ³ N/h		44,400	52,500			
ばいじん 濃度	測定値	g/m ³ N		0.004	<0.001			
	(O ₂ 12%換算)	g/m ³ N	0.08	0.004	<0.001			
硫黄 酸化物	測定値	ppm		3	10			
	(O ₂ 12%換算)	ppm		3	7			
	排出量 (排出量基準)	m ³ N/h		0.14 (10)	0.52 (11)			
窒素酸化物 濃度	測定値	ppm		150	170			
	(O ₂ 12%換算)	ppm	250	150	110			
塩化水素 濃度	測定値	ppm		5.4	7.0			
	(O ₂ 12%換算)	ppm		5.3	4.7			
	測定値	mg/m ³ N		8.7	11			
	(O ₂ 12%換算)	mg/m ³ N	700	8.6	7.6			
全水銀	測定値	μg/m ³ N		6.3	0.24			
	(O ₂ 12%換算)	μg/m ³ N	50	6.5	0.15			

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）				
				R8.4.24 (R8.5.21)	R8.6.22 (R8.7.24)			
温度		℃		162	164			
水分量		%		13.5	13.6			
排ガス量	湿り	m ³ N/h		48,700	55,100			
	乾き	m ³ N/h		42,200	47,600			
ばいじん 濃度	測定値	g/m ³ N		<0.001	0.007			
	(O ₂ 12%換算)	g/m ³ N	0.08	<0.001	0.005			
硫黄 酸化物	測定値	ppm		7	8			
	(O ₂ 12%換算)	ppm		7	6			
	排出量 (排出量基準)	m ³ N/h		0.31 (10)	0.38 (10)			
窒素酸化物 濃度	測定値	ppm		140	140			
	(O ₂ 12%換算)	ppm	250	130	97			
塩化水素 濃度	測定値	ppm		43	140			
	(O ₂ 12%換算)	ppm		43	110			
	測定値	mg/m ³ N		71	220			
	(O ₂ 12%換算)	mg/m ³ N	700	71	170			
全水銀	測定値	μg/m ³ N		3.3	0.70			
	(O ₂ 12%換算)	μg/m ³ N	50	3.1	0.48			

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和8年度 青岸エネルギーセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m ³ N	1	
	2号炉			

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。

令和8年度 青岸クリーンセンター ばい煙等測定結果

1号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m³N/h							
	乾き	m³N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m³N							
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m³N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m³N							
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700						
全水銀	測定値	μg/m³N							
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

2号炉煙突測定結果

測定項目		単位	排出基準	測定日（報告日）					
温度		℃		停止中					
水分量		%							
排ガス量	湿り	m³N/h							
	乾き	m³N/h							
ばいじん濃度	測定値	g/m³N							
	(O₂12%換算)	g/m³N	0.08						
硫黄酸化物	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	排出量 (排出量基準)	m³N/h							
窒素酸化物濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm	250						
塩化水素濃度	測定値	ppm							
	(O₂12%換算)	ppm							
	測定値	mg/m³N							
	(O₂12%換算)	mg/m³N	700						
全水銀	測定値	μg/m³N							
	(O₂12%換算)	μg/m³N	50						

（注）基準値は大気汚染防止法に基づく基準値です。

令和8年度 青岸クリーンセンター ダイオキシン類測定結果

測定項目	採取場所	単位	排出基準	測定日 (報告日)
ダイオキシン類 (毒性当量)	1号炉	ng-TEQ /m³N	1	停止中
	2号炉			

（注）基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準値です。