

よくある質問及び回答

No.	質問事項	回答事項
1	入札書及び入札金額内訳書の提出時、封入は必要ですか。	入札時、封入は不要です。
2	入札書と内訳書はホッチキス止め後、製本を行ったうえで割印ですか。	製本は不要です。ホッチキス止め後に割印をお願いします。
3	バイオマス比率を毎月通知いただくことは可能でしょうか。	バイオマス比率につきましては、毎月当該月分を翌月中に通知する予定です。過去3年分は仕様書に記載しております。
4	契約期間中に計量器等取替の予定はありますか。予定されている場合、その費用の負担はどうなりますか。	2月に取替予定です。費用は当市負担となります。（時期は確定ではありません。）
5	発電実績30分値のデータを頂くことは可能でしょうか。	発電実績の30分値データはありませんが、余剰電力送電実績30分値を過去3年分、仕様書資料2-1に掲載しております。
6	バイオマス比率の過去の実績を教えてください。	仕様書「1.2 環境価値の帰属」に過去3年分記載しております。
7	落札後に契約書面についての協議は可能でしょうか。	契約書第18条 事情変更に記載のとおりです。
8	発電側課金は貴市の負担という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。契約書第11条に記載のとおり電力量料金の支払いで相殺します。
9	容量市場に参入していますか。また参入している場合の電源種別は何でしょうか。	発動指令電源としてアグリゲーターを介して参入しております。

10	容量市場に参入している場合、容量確保金は落札者に帰属しますか。	容量確保金につきましては落札者に帰属しません。
11	需給力調整市場に参入していますか。	参入しておりません。
12	入札結果は公表されますか。	入札結果（入札結果明細書）は、本市ホームページにおいて、翌日以降を目途に公表しますのでご確認ください。
13	月々の支払いについて、振込の対応は可能でしょうか。	基本的には納付書払いをお願いしております。銀行振込にて本市指定口座への振込対応は可能ですが、手数料が発生します。
14	非化石価値は全量受注者に帰属するという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。契約書第12条及び仕様書12をご確認願います。
15	入札金額内訳書につきまして、重負荷時間帯は未記入で良いのでしょうか。	重負荷時間帯は契約期間に含まれませんので、斜線処理しております。未記入でお願いします。
16	契約期間は令和8年10月1日0時から令和9年2月28日24時とありますが、5か月間で間違いないですか。	契約期間は記載のとおりです。