

仕 様 書

I 概要

- 1 名 称 和歌山市庁舎南別館ほか1施設で使用する電力の調達
- 2 需要場所 別紙のとおり
- 3 業種及び用途 別紙のとおり

II 仕様

- 1 供給電気方式等
別紙のとおり
- 2 契約電力及び予定使用電力量
(1) 契約電力 別紙のとおり
※ただし、実際の取引において各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前月11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
(2) 予定使用電力量 別紙のとおり
※令和9年3月1日0時00分～令和10年2月29日24時00分までの電力量見込み。
- 3 供給期間
令和9年3月1日0時00分 から 令和10年2月29日24時00分
- 4 電力量等の検針 別紙のとおり
- 5 需給地点 別紙のとおり
- 6 電気工作物の財産分界点 需給地点に同じ
- 7 保安上の責任分界点 需給地点に同じ

III その他

- 1 力率は、自動力率調整装置を設置し、契約期間中100%を保持する予定。
- 2 フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- 3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気供給条件（特別高圧・高圧）による。ただし、燃料費調整額については、入札時の基準燃料価格等の算定諸元を契約期間用いることとする。
- 4 料金その他の計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
 - (1) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kWとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
 - (2) 使用電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
 - (3) 力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点第1位で四捨五入する。
 - (4) 契約金額（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）に円未満の端数がある場合は、第3位以下を切り捨てる。
 - (5) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

(別紙)

施設名称		和歌山市庁舎南別館	和歌山城天守閣
需要場所		和歌山市一番丁3番地	和歌山市一番丁3番地
用途		官公署（事務所）	史跡、展示施設
仕様	供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式
	供給電圧（標準）	6,000V	6,000V
	計量電圧（標準）	6,000V	6,000V
	標準周波数	60Hz	60Hz
	供給方式	1回線受電方式	1回線受電方式
	太陽光発電設備の有無	無	無
契約電力		88kW	13kW
		ただし、実際の取引においては各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前月11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。	ただし、実際の取引においては各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前月11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
予定使用電力量		165,771kWh	37,783kWh
自動検針装置		有 ・電力会社の検針方法 遠隔自動検針 ・計量器の構成 電力需給用複合計器（通信機能付）	有 ・電力会社の検針方法 遠隔自動検針 ・計量器の構成 電力需給用複合計器（通信機能付）
供給地点		需要場所構内引込口に和歌山市が敷設した6.6kV断路器電源側接続点	需要場所構内引込口に和歌山市が敷設した6.6kV断路器電源側接続点
月別 予定 使用 電力 量	令和9年3月	13,267kWh	3,338kWh
	令和9年4月	9,194kWh	3,086kWh
	令和9年5月	10,188kWh	3,009kWh
	令和9年6月	10,758kWh	2,813kWh
	令和9年7月	19,102kWh	3,160kWh
	令和9年8月	21,587kWh	3,340kWh
	令和9年9月	16,334kWh	3,082kWh
	令和9年10月	10,255kWh	2,929kWh
	令和9年11月	10,104kWh	3,063kWh
	令和9年12月	13,252kWh	3,112kWh
	令和10年1月	17,392kWh	3,655kWh
	令和10年2月	14,338kWh	3,196kWh
	計	165,771kWh	37,783kWh