

仕 様 書

I 概要

- 1 名 称 和歌山市東部コミュニティセンターほか6施設で使用する電力の調達
- 2 需要場所 別紙のとおり
- 3 業種及び用途 別紙のとおり

II 仕様

- 1 供給電気方式等 別紙のとおり
- 2 契約電力及び予定使用電力量
 - (1) 契約電力 別紙のとおり
ただし、実際の取引においては各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前月1か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
 - (2) 予定使用電力量 別紙のとおり
令和9年3月計量日から令和10年3月計量日前日までの電力量見込み
- 3 供給期間
自 令和9年3月計量日 至 令和10年3月計量日前日
- 4 電力量等の検針 別紙のとおり
- 5 需給地点 別紙のとおり
- 6 電気工作物の財産分界点 需給地点に同じ
- 7 保安上の責任分界点 需給地点に同じ

III その他

- 1 フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- 2 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める電気供給条件（特別高圧・高圧）による。ただし、燃料費調整額については、入札時の基準燃料価格等の算定諸元を契約期間内用いることとする。
- 3 料金その他の計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
 - (1) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kWとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
 - (2) 使用電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
 - (3) 力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点第1位で四捨五入する。
 - (4) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。
 - (5) 契約金額（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）に円未満の端数がある場合は、第3位以下を切り捨てる。

(別紙)

施設名称		和歌山市東部コミュニティセンター	和歌山市河南コミュニティセンター	和歌山市河西コミュニティセンター	和歌山市河北コミュニティセンター	和歌山市中央コミュニティセンター	和歌山市さんさんセンター紀の川	和歌山市南コミュニティセンター
需要場所		和歌山市寺内 6 6 5 番地	和歌山市布施屋 4 1 番地	和歌山市松江北 2 丁目 2 0 番 7 号	和歌山市市小路 1 9 2 番地の 3	和歌山市三沢町 1 丁目 2 番地	和歌山市直川 3 2 6 番地の 7	和歌山市紀三井寺 8 5 6
用途		教育文化施設（貸館）	教育文化施設（貸館）	教育文化施設（貸館）	教育文化施設（貸館）	教育文化施設（貸館）	教育文化施設（貸館）、保健所等複合施設	教育文化施設（貸館）
仕 様	供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
	供給電圧（標準）	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
	計量電圧（標準）	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V	6,000V
	標準周波数	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
	供給方式	1 回線受電方式	1 回線受電方式	1 回線受電方式	1 回線受電方式	1 回線受電方式	1 回線受電方式	1 回線受電方式
	発電設備	なし	なし	非常用発電装置 ①定格出力 55 k VA ②台数 1台 ③用途 非常用 ④定格電圧 200V ⑤系統連系の有無 無	なし	なし	非常用発電装置 ①定格出力 100 k VA ②台数 1台 ③用途 非常用 ④定格電圧 200V ⑤系統連系の有無 無	非常用発電装置 ①定格出力 100 k VA ②台数 1台 ③用途 非常用 ④定格電圧 220V ⑤系統連系の有無 有
	蓄熱式負荷設備	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
契約電力		89 k W	94 k W	115 k W	147 k W	123 k W	114 k W	122 k W
予定使用電力量		110, 089 k Wh	181, 117 k Wh	214, 575 k Wh	212, 686 k Wh	223, 127 k Wh	254, 618 k Wh	223, 209 k Wh
自動検針装置		有 ・電力会社の検針方法 自動検針 ・計量器の構成 電力需給用複合計器	有 ・電力会社の検針方法 自動検針 ・計量器の構成 電力需給用複合計器	有 ・電力会社の検針方法 自動検針 ・計量器の構成 電力需給用複合計器	有 ・電力会社の検針方法 自動検針 ・計量器の構成 電力需給用複合計器	有 ・電力会社の検針方法 自動検針 ・計量器の構成 電力需給用複合計器	有 ・電力会社の検針方法 自動検針 ・計量器の構成 電力需給用複合計器	有 ・電力会社の検針方法 自動検針 ・計量器の構成 電力需給用複合計器
需給地点		需給場所構内引込口に和歌山市が敷設した断路器電源側接続点	需給場所構内引込口に和歌山市が敷設した断路器電源側接続点	需給場所構内引込口に和歌山市が敷設した断路器電源側接続点	需給場所構内引込口に和歌山市が敷設した断路器電源側接続点	需給場所構内引込口に和歌山市が敷設した断路器電源側接続点	需給場所構内引込口に和歌山市が敷設した断路器電源側接続点	需給場所構内引込口に和歌山市が敷設した断路器電源側接続点
月 別 予 定 使 用 電 力 量	令和 9 年 3 月	9, 094 k Wh	12, 604 k Wh	16, 363 k Wh	16, 883 k Wh	17, 219 k Wh	19, 622 k Wh	18, 369 k Wh
	令和 9 年 4 月	6, 262 k Wh	13, 063 k Wh	14, 686 k Wh	15, 416 k Wh	17, 022 k Wh	16, 746 k Wh	13, 991 k Wh
	令和 9 年 5 月	5, 076 k Wh	9, 167 k Wh	11, 424 k Wh	9, 604 k Wh	11, 760 k Wh	15, 530 k Wh	9, 060 k Wh
	令和 9 年 6 月	7, 062 k Wh	12, 042 k Wh	13, 778 k Wh	12, 770 k Wh	13, 600 k Wh	18, 911 k Wh	12, 387 k Wh
	令和 9 年 7 月	12, 056 k Wh	18, 288 k Wh	23, 194 k Wh	20, 038 k Wh	19, 836 k Wh	24, 787 k Wh	23, 072 k Wh
	令和 9 年 8 月	12, 803 k Wh	22, 389 k Wh	25, 721 k Wh	26, 598 k Wh	28, 402 k Wh	26, 963 k Wh	28, 519 k Wh
	令和 9 年 9 月	12, 262 k Wh	21, 808 k Wh	26, 502 k Wh	25, 273 k Wh	27, 273 k Wh	25, 365 k Wh	27, 682 k Wh
	令和 9 年 1 0 月	7, 797 k Wh	16, 926 k Wh	18, 544 k Wh	20, 161 k Wh	22, 868 k Wh	18, 794 k Wh	16, 972 k Wh
	令和 9 年 1 1 月	5, 949 k Wh	11, 462 k Wh	12, 690 k Wh	13, 408 k Wh	14, 685 k Wh	17, 500 k Wh	10, 144 k Wh
	令和 9 年 1 2 月	8, 207 k Wh	10, 689 k Wh	14, 851 k Wh	12, 694 k Wh	11, 764 k Wh	21, 203 k Wh	18, 532 k Wh
	令和 1 0 年 1 月	8, 968 k Wh	13, 200 k Wh	15, 851 k Wh	16, 080 k Wh	16, 068 k Wh	21, 922 k Wh	18, 260 k Wh
	令和 1 0 年 2 月	14, 553 k Wh	19, 479 k Wh	20, 971 k Wh	23, 761 k Wh	22, 630 k Wh	27, 275 k Wh	26, 221 k Wh
	計	110, 089 k Wh	181, 117 k Wh	214, 575 k Wh	212, 686 k Wh	223, 127 k Wh	254, 618 k Wh	223, 209 k Wh