

## 仕様書等に関する質問及び回答

委託番号	192	件名	和歌山市立和歌山高等学校機械警備業務
------	-----	----	--------------------

担当（回答）課	教育委員会事務局 市立和歌山高等学校
---------	--------------------

No.	質問事項	回答事項
1	仕様書図面記載のガスセンサーですが、既存の検知機器に警備会社用の接点を取るとの認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	仕様書5（1）ウ（ウ） 警備セット・解除用のタグキーの必要数をご明示ください。	部分作動開始及び部分解除用のタグキーの必要数は50台です。
3	仕様書5（1）ウ（エ） 西日本通信電話㈱の専用回線となっておりますが、一般回線は断線のおそれがあるため警備会社負担で専用モバイル通信のLTE回線への代替は可能でしょうか。	仕様書記載の回線と同等以上の通信品質及び安定性が確保できるのであれば、問題ございません。